

Beantwortung einer Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 08.09.2022

Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Notfallvorsorge am 14.09.2022

zu Vorlage Nr.: 0682/20-25/IV

Tagesordnungspunkt	5.3	- öffentlich -
Betreff: Feuer- und Rettungsleitstelle		

1. Wie ist der aktuelle Planungsstand?

Im Rahmen der Zentralisierung der Kreisverwaltung sollen zukünftig Teile des Amtes für Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz am Standort Moltkestraße neu errichtet werden. Gemeinsam mit dem Fachamt wurden hierzu die notwendigen Flächenbedarfe ermittelt. Als Grundlage für die weitere Planung ist ein konkretes Raumprogramm in Bearbeitung. Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Rahmenbedingungen sollen die Optionen zur Unterbringung von Teilen des Notfallzentrums am Standort Moltkestraße überprüft werden. Hierzu zählt auch die Kreisleitstelle.

Zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit bis zur Errichtung des Neubaus ist für die Räumlichkeiten am Standort in Kotthausen ein kurzfristiger Umbau in Planung.

2. Welche Anforderung und Voraussetzungen muss der Standort der Kreisleitstelle und des Notfallzentrums erfüllen?

Die Leitstelle benötigt 9 Einsatzleitplätze im Leitstellenbetriebsraum sowie 6 weitere Einsatzleitplätze im Ausnahmeabfrageraum. Neben weiteren Büroräumen für die Lagedienstführung, den Telenotarzt und einen Mehrzweckraum ist eine Umkleide mit Schwarz-Weiß-Trennung sowie Sozialräume vorgesehen. Die Leitstelle hat einen ausgewiesenen Flächenbedarf von 325 m² Nutzfläche, die anliegenden Sozialräume einen Flächenbedarf von 255 m² Nutzfläche.

3. Welche baulichen Voraussetzungen müssen gegeben sein?

Die Leitstelle sollte im Gebäude an einer schutzfähigen Stelle ohne direkten Zugang liegen. Eine Verortung in einem Obergeschoss ist zu bevorzugen. Der Leitstellenbetriebsraum benötigt doppelte Geschosshöhe.

4. Welche Fläche muss als Stellfläche und für Parkplätze zur Verfügung stehen?

Die Leitstelle benötigt Stellfläche für 5 Fahrzeuge und entsprechende Rangierfläche. Parkplätze für Beschäftigte werden zentral zur Verfügung gestellt.

5. Welche Anforderungen sind für An- und Abfahrtswege (u.a. im Einsatz- und Katastrophenfall) zu erfüllen?

Zentrale Lage in der Kreismitte.

6. Wo kann die Redundanz Platz finden?

Eine redundante Leitstelle sollte aus Sicherheitsgründen mit räumlichem Abstand deutlich entfernt von der Hauptleitstelle errichtet werden. Je nach Standort der Leitstelle in Kotthausen oder an der Moltkestraße kommt der jeweils anderer Standort als Redundanz in Frage.

gez.

Jochen Hagt
-Landrat-

gez.

Felix Ammann
-Dezernent-